

**Lichtcabine en lichtregelaar**

Plaats lichtcabine: achter in zaal peil 2e etage  
 Lichtregelaar: compulite spark / LT Hydra  
 Backup: n.v.t.  
 Ruimte lichtregelaar gezelschap: ja  
 Open raam mogelijk: ja  
 Gekleurd glas: nee  
 Afstandsbediening: nee  
 Handtafel aanwezig: nee  
 Midi aansluiting: ja  
 lichtregelaar verplaatsbaar: ja  
 Zaallicht bedienbaar met lichtregelaar: ja

protocol: dmx 512  
 uitlooptijd (sec.) 10 sec.

Bijzonderheden: voordoek aangelicht d.m.v. vaste installatie led spots.

**Dimmers:**

Merk / type: ADB/ compulite  
 Lokatie dimmerruimte:

Aantal kringen: 114 vermogen: 2,5  
 Aantal kringen: 6 vermogen: 5  
 Aantal kringen in verplaatsbaar dimmerpack: 0 vermogen:  
 aantal vrij te gebruiken: 72 vermogen: 2,5  
 aantal op 5 kw CEE form aangesloten: 4 horizon

**Dimmerprotocol:**

DMX 512  
 connectortype stuurkabel: 5p XLR  
 dimmers te koppelen aan regelaar gezelschap: ja

**extra DMX aansluitingen:**

	male	female
lokatie: regiecabine, 2 lijnen	X	
geluidsplaatsen, 2 lijnen	X	
toneel links voor	X	X
toneel links achter		X

**Voeding:**

stekker materiaal: CEE

Locatie:	aantal:	gezekerd per fase	stekker-type	Afstand tot toneel
<b>Krachtstroom:</b> zijtoneel links	1		CEE125	
toneel links achter	1		CEE125	

<b>schone voeding:</b> zijtoneel links	1		CEE63	
zijtoneel links	2		CEE32	
zijtoneel links	3		CEE16	
geluidsplaats zaal	1		SHUCO16	
toneel rechts voor	1		CEE32	

bijzonderheden: er is een verdeelkast aanwezig van CEE125 naar 1x CEE63 en 2x CEE32

**ARMATUREN:**

Positie	Aantal	Soort	Vermogen	Merk	Type	Openingshoek	Barndoors
zaalbrug	6	profielspots	2KW	Robert Juliat	714 SX		
koofjes zaalbrug	2	profielspots	2KW	Robert Juliat	714 SX		
zaalbrug	12	PC	2KW	ADB	C203 S		ja, 8 x
koofjes zaalbrug	2	PC	2KW	ADB	THP 2001		nee
portaalbrug	8	profielspots	1KW	Robert Juliat	614 SX		
portaalbrug	12	PC	1KW	ADB	C103 S		ja, 8x
zijbruggen	8	profielspots	2KW	Robert Juliat	714 SX		
manteaux	4	PC	1KW	ADB	C103 S		ja
	2	profielspots	1KW	Robert Juliat	614 SX		

Los materiaal	Aantal	Soort	Vermogen	Merk	Type	Openingshoek	Barndoors
	12	PC	2KW	ADB	THP 2001		nee
	6	PC	1KW	ADB	C103 S		ja, 4x
	6	Profiel	1KW	Selecon	Pacific		
	4	6-bars par 64	1KW	Thomas			
	12	losse parren 64	1KW	Thomas			
extra's	4	ballettorens					
		in iedere toren	1KW pc				ja
			1KW fresnel				nee